



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8154CU0180

Registrierungsnummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	KONTI HIDROPLAST Industriska bb, MK-1480 Gevgelija
Vertreiber <i>distributor</i>	KONTI HIDROPLAST Industriska bb, MK-1480 Gevgelija
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitungen: PE-HD mit additiven Schichten für die Wasserversorgung, Fert.-Gr. 18 (8154)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	PE-HD-Rohr mit additiver Schicht (PP) für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	PE 100 RC with PP cover
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 18 0817.3 vom 21.05.2019 (MPD) UBA-Leitlinie: KR 008/19 vom 06.03.2019 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 112/17 vom 16.10.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A2 (01.11.2005) DVGW GW 335-A2/B1 (01.12.2010) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.05.2024 / 18-0555-WNE

19.05.2019-Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW-CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-2616028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Winner-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88-888

Fax +49 228 91 88-893

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
PE 100 RC with PP cover	Fertigungsgruppe: 16	Abmessungen: 250mm und größer